

## Servisní kompresor Copeland Scroll ZR 90K – ZR19M

Počínaje měsícem září 2012 zahájil Copeland výrobu „servisních“ kompresorů Copeland Scroll ZR90K3E, ZR11M3E, ZR12M3E, ZR16M3E, ZR19M3E, všechny s označením napětí TWD a v **provedení BOM 961**. Toto servisní provedení **961** nahrazuje všechna dříve dodávaná provedení jako např. 522, 551, 561, 568 a mnoho dalších, i uživatelských provedení. Copeland tímto krokem sleduje zjednodušení výroby náhradních kompresorů.

Typové označení servisního kompresoru je tedy následující: ZR90K3E-TWD- 961

**Kompresor v provedení 961 je vždy dodán s tímto příslušenstvím (ať je potřeba nebo není):**

- Kompresor je vždy v provedení se šroubením pro rotalock
- Balení jednotlivě v kartonu
- Sada pryžových nožiček
- Namontované relé Kriwan 110/230V INT69 SC2,
- Přiložené relé Kriwan 24V 50Hz INT69 SC2
- Sada adaptérů pro pájecí provedení
- Pouze POE olej. Verze s minerálním olejem není vyráběna

Při výměně mechanik použije pouze potřebné díly a nepotřebné díly zůstávají majetkem zákazníka.

### **Zabudování do tandemu nebo sdružených jednotek**

Zabudování nového servisního kompresoru místo porouchaného kompresoru do tandemové nebo sdružené jednotky je možné. Jelikož je nový servisní kompresor menší a má jinak umístěné patky, je nutné servisní kompresor na rámu podložit tak, aby hladina oleje v obou kompresorech byla ve stejné výši. Stejným způsobem je nutné upravit sací a výtlačné potrubí.

Jsou dodávány následující typy.

ZR90K3M-TWD-**961**  
ZR11M3E-TWD-**961**  
ZR12M3E-TWD-**961**  
ZR16M3E-TWD-**961**  
ZR19M3E-TWD-**961**

Zpracováno podle servisní informace Copeland Marketing Bulletin č.22A-12

Stav: 04/2013